

omyvejte běžnými saponátovými mycími prostředky. Nepoužívejte přípravky na bázi písku, brusných past, různá ředidla a rozpouštědla. Kování, zámek a panty promažte minimálně jednou za dva měsíce (případně dle potřeby) olejem pro stroje nebo mazacím tukem. Samozavírače je nutné pravidelně 1x měsíčně zkontrolovat, zda dostatečně dovírají dveře. Při netěsnosti je nutné dle nákresu výrobce seřídít samozavírač a namazat tukem střílku zámku. Pravidelně provádějte jednou za půl roku promazání nejen střílky i západky zámku, ale i pantů. Na dveře nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny k doplnění funkcí dveřního křídla.

ZÁSADY KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU JAVAB

Požární uzávěr se vždy skládá z požárních dveří a požární zárubně zabudované do podpěrné konstrukce (zděná stěna nebo lehká montovaná konstrukce). Požární dveře JAVAB můžou být osazeny do požární obložkové zárubně nebo jednoduché ocelové zárubně.

Kontrolu provozuschopnosti vykonává pouze osoba oprávněná výrobcem požárních dveří.

POVINNÉ PRVKY UZÁVĚRU JAVAB

- požární zárubeň (obložková nebo kovová)
- požární dveře JAVAB
- panty 3 ks (nebo více dle typu dveří)
- u horního pantu nalepený štítek s registračním číslem (na dveřním křídle i zárubni)
- zámek s kalenou střílkou
- pěnítelná pásku po obvodu dveří

DALŠÍ MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kukátko, padací lišta, samozavírač a jiné

ZÁSADY PRO VÝBĚR KOVÁNÍ

Vrchní kování a vložka musí mít vždy odolnost minimálně té třídy jakou má dveřní křídlo. Vložku zásadně vždy dodává stavba nebo investor pro zachování bezpečnosti a zabránění kopírování klíčů!

ÚDAJE PRO SEŘIZOVÁNÍ DVEŘÍ

Dveřní křídlo v zárubni a jeho zajišťovací prvky musí být uzpůsobeny a seřizeny tak aby: A/ spára mezi zárubní a křídlem v polodrážce byla v rozsahu 3-5 mm.

B/ zámek umožňuje bezproblémové zavření a otevření dveří, při průhybu křídla úhlopříčně a podélně + 4 mm (dle ČSN 746401 kap. povolené úchytky....)

Provádíme vizuální a funkční kontrolu povinných prvků a příslušenství:

KONTROLUJEME FUNKCI, OSAZENÍ, ÚPLNOST A TĚSNOST:

- požární zárubeň (obložková nebo kovová) – (upevnění zárubně a její stav)
- dveře JAVAB (funkci dveří, jejich stav a úplnost viz povolené odchylky)
- panty 3 ks (nebo více dle typu dveří)
- štítek s registračním číslem nalepený u horního pantu (čitelnost označení)
- zámek s kalenou střílkou (funkce zámku)
- zpěnítelná pásku po obvodu dveří (celistvost pásky a těsnění ve dveřích)
- ostatní kování osazené na uzávěru (funkce)

V případě mechanického poškození nebo netěsnosti uzávěru je nutné takové vady ihned odstranit. Se dveřmi zacházejte opatrně, zejména jim škodí zavírání rázem s použitím síly.

Kování, zámek a panty promažte minimálně jednou za dva měsíce (případně dle potřeby) olejem pro stroje nebo mazacím tukem.

Samozavírače je nutné pravidelně 1x měsíčně zkontrolovat, zda dostatečně dovírají dveře. Při netěsnosti je nutné dle nákresu výrobce seřídít samozavírač a namazat tukem střílku zámku.

Pravidelně provádějte jednou za půl roku promazání nejen střílky i západky zámku, ale i pantů.

Na dveře nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny k doplnění funkcí dveřního křídla.

**KONTAKT NA VÝROBCE: Jaroslav Berka - JAVAB, Česká republika,
tel.: +420 736 613 891, e-mail: prodej@javab.cz**

OBEČNÉ POKYNY PRO PŘEPRAVU, SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ, ÚDRŽBU A POUŽÍVÁNÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ VYROBENÝCH FIRMOU JAVAB

[1] OBEČNÉ POKYNY PRO PŘEPRAVU, SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ, ÚDRŽBU A POUŽÍVÁNÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ VYROBENÝCH FIRMOU JAVAB

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Výrobky přepravujte na krytých ložných plochách. Dbejte na pečlivé uložení a fixaci. S výrobky manipulujte ručně nebo s pomocí přenášečích pásů, popř. s pomocí speciálních přísavek. Neposunujte výrobky po zemi ani po tvrdém podkladu.

Zárubně a dveřní křídla jsou dodávána v obalu kombinovaného z kartónové krabice a strečové fólie, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a manipulaci. Nedoporučuje se přeprava takovým způsobem, kde hrozí možnost poškození zárubní oděrem, nasáknutí vodou, průhyb v délce při nerovnoměrném podložení apod.

SKLADOVÁNÍ

Dveřní křídla a zárubně skladujte v suchých krytých prostorách na plochých a rovných podložkách ve svislé poloze. Ve vodorovné poloze lze skladovat pouze krátkodobě (do 7 dnů), při stohování je nutno vždy jednotlivé vrstvy prokládat. Dbejte na zajištění proti poškození zejména čelních hran.

Požadované hodnoty pro naše výrobky:

- min. teplota prostředí 15°C
- max. teplotní a vlhkostní rozdíl interiérů oddělených dveřmi je 4°C
- rozdíl relativní vlhkosti vzduchu v obou interiérech oddělených dveřmi je do 15%
- doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah do 12 % se zajištěným větráním interiéru

NÁVOD NA POUŽITÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

Použití a ošetření výrobků v povrchu folie, CPL, HPL (vysoký lesk), dýha.

Ochranná folie - ochrannou folii, kterou jsou dveře opatřeny, nikdy neodstraňujte před dokončením všech prací.

Okamžitě po sejmutí ochranné folie doporučujeme ošetření povrchu dveří vhodným leštidlem (Leštěnka na dveře a nábytek) a za použití nové čisté jemné mikrovláknité nebo plstěné tkaniny lehce vyleštíte. Dosáhne se tak optimální odolnosti povrchu proti poškrábání.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Na čištění používejte vlhké tkaniny s mikrovláknem nebo jelenice a teplou vodu s mýdlovým čističem. Po vyčištění ošetřete povrch prostředkem na nábytek – leštěnka, nejprve vyzkoušejte na malou, méně viditelnou část dveří či zárubní. Nikdy nečistěte povrch na sucho, nepoužívejte papírové ručníky. Vyvarujte se použití ostrých předmětů nebo předmětů s abrazivním povrchem jako jsou kartáče, škrabky, drátěnky apod. Pro čištění nepoužívejte přípravky s organickými rozpouštědly (rozpouštědla typu: benzín, toluen, aceton atd.) a prostředky obsahující kyselá sloučeniny, nepoužívejte též silikonové leštěnky a přípravky s obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch a ani abrazivní přípravky (Cif, Real...).

Protože ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do konstrukce dveří či zárubní, střejte proto podlahu vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroutení nebo barevné změny povrchových úprav či odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledku necitlivého zacházení s vodou. Naše výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou.

ÚDRŽBA A SEŘIZOVÁNÍ

Dveře ani zárubeň nevyžadují zvláštní údržbu. Dveře pokud jsou osazeny v obložkové zárubni mají bezúdržbové závěsy, doporučujeme jednou za rok nebo v případě potřeby seřízení závěsů (pokud je třeba) a dotažení držáků závěsů. Některé závěsy se seřizují zašroubováním nebo naopak povyšroubováním případně podle montážních návodů.

Jednou do roka doporučujeme promazání zámku (jeho pohyblivých částí).

Je nezbytné se vyvarovat mechanickým zásahům a mechanickému poškození. Běžné používání dveří a zárubní zaručuje dlouholetou spokojenost s našimi výrobky. Je nutné se vyvarovat styku povrchu dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolte, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození, případně rozbití skleněné výplně. Vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Dveří ovládejte zlehka, nepoužívejte násilí. Při otvírání a zavírání dveří používat kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení protiplechu nebo zámku. Neprovádějte zásahy do konstrukce dveří a zárubní.

OŠETŘOVÁNÍ POVRCHU

Při ošetřování povrchu dveří doporučujeme použít roztok vody a čistících přípravků na bázi mýdla. Nikdy nepoužívejte čistící prostředky, které obsahují písek a chlór nebo takové, které mohou narušit strukturu povrchu dveří. Dále by povrchová úprava dveří neměla přijít do styku s ostrými předměty, které ji mohou poškodit.

LIKVIDACE ODPADU

Nepoužité obaly a nespotebované části výrobku předávejte organizacím, které jsou oprávněny k výkupu, k likvidaci či ke zpracování odpadů.

ZÁRUKA

Na zárubně je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození, která byla způsobena nedodržením výše uvedených pokynů. Platnost vlastností zárubní deklarovaných výrobcem je zachována pouze v případě dodržení výše uvedených doporučení a za předpokladu, že nedošlo k jakémukoli fyzické úpravě zárubně.

Přestože vlastní montáž obložkové zárubně je jednoduchá, výrobce doporučuje zadat ji odborné montážní firmě. (Záruční doba na výrobek je poskytována po dobu 24 měsíců pouze v případě montáže montážní firmou autorizovanou výrobcem.)

[2] NÁVOD NA MONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ A OBLOŽKOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH ZÁRUBNÍ JAVAB

Montáž je možné provádět pouze do zkontrolovaného stavebního otvoru po ukončení malířských, tapetářských a podlahářských prací. Montáž obložkových zárubní doporučujeme svěřit specializované firmě.

POSTUP MONTÁŽE

Jednotlivé díly zárubně vybalíme a překontrolujeme její rozměry a úplnost dodávky.

Balení obsahuje: těsnění, 4ks obložky, 2 ks stojky těla zárubně, vrchní díl těla zárubně, 3 ks závěsů, 3 ks pouzder, balíček kování, protiplech, vruty, kolíky a excentry.

Vlastní montáž provádíme na rovné ploše (deska, montážní kozy). Ke spojení jednotlivých dílů používáme vhodné lepidlo na dřevo a dodané spojovací prostředky. Před montáží si připravíme dřevěné klíny a rozpěry.

NÁVOD MONTÁŽE

- spojíme přední stranu obložek (ty s otvory na panty a protiplech) pomocí lepidla a excentrů
- smontujeme tělo zárubně pomocí kolíků a vrutů (obr. 4)
- tyto dva díly slepíme dohromady a zárubeň vyrovnáme (obr. 5), (obr. 6), vložíme těsnění do vyfrézované drážky po celém obvodu
- na zárubeň přišroubujeme protiplech (nutno předvrtat) a pouzdra na panty, do kterých nasuneme panty a utáhneme imbusovým klíčem přes vyvrtaný otvor (obr. 7), (obr. 8)
- takto připravenou zárubeň osadíme do stavebního otvoru, vyrovnáme, vyklínujeme, rozepřeme pomocí rozpěr dole a uprostřed
- stavební otvor – stěnu zvlčíme vodou pomocí rozprašovače a nakonec zapěníme montážní pěnou.

Po vytvrdnutí pěny seřízíme přebytečnou část pěny (obr. 9)

• zaklopíme zadní stranu obložek, kterou si připravíme stejně jako přední stranu (obr. 10)

• osadíme dveře a seřídíme je

• zahladíme viditelné spáry po obvodu zárubně (pokud je nerovná zeď, vytmelte spáru mezi zárubní a stěnou. Druh tmelu zvolte podle velikosti spáry a barvy stěny.

V případě montáže obložek v místech s možností výskytu vlhkosti (koupelny) doporučujeme vytmelit spáru mezi zárubní a podlahou transparentním silikonovým tmelem.

PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ

Požární uzávěr a požárně kouřotěsný uzávěr smí montovat pouze osoba pověřená a proškolená výrobcem.

Protipožární úprava zárubní spočívá v zesílení konstrukce ostění zárubně po celém obvodu hranolkem na pantové straně zárubně. Dodané hranolky důkladně nalepíme (k ostění zárubně a obložce) a přišroubujeme (k ostění zárubně). Dutina mezi obložkovou zárubní musí být zcela vyplněna protipožární montážní pěnou protipožární montážní pěna Nullifire FF197 (Tremco illbruck s.r.o, ČR).

V balení požárních zárubní je 6 ks kovových proužků o délce cca 20 mm. 3 ks přišroubujeme k tělu zárubně na jedné straně zárubní, postup opakujeme na druhé straně a ukotvíme zárubeň do zdi, používáme přiložené šroubky 16 mm.

Vlastní montáž zárubně probíhá dle návodu.

[3] NÁVOD NA MONTÁŽ DVEŘÍ A PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

Vnitřní interiérové dveře JAVAB je možné montovat pouze do vysušených a odvětraných prostor (viz bod: Doporučené hodnoty pro náš výrobek). Jiné hodnoty mohou způsobit nevratnou deformaci výrobku.

Dveře jsou standardně dodávány s připravenými panty (3ks), se zadlabaným zámkem (1ks, standardně s roztečí 72mm, pokud není požadována jiná rozteč zámku). Ve dveřích je připravený otvor na umístění kliky a na FAB-klíč. Dveře zavěsíte na připravené panty v zárubni. Následně můžete osadit kliku (není součástí dodávky dveří). Zkontrolujete těsnost dveří vůči zárubni, lehkost otevírání a následně zavření pomocí kliky. Dále pokračujte podle bodu „Údržba a seřizování“.

Není dovolený žádný zásah do dveří jako je například zkracování dveří.

Volná mezera mezi spodní hranou křídla u požárních dveří a podlahou nesmí přesahovat 10 mm. Po zavěšení dveří na připravené panty je nutné provést vizuální kontrolu těsnosti dveří.

DVEŘE KOUŘOTĚSNÉ

Dveře kouřotěsné a zvukotěsné se montují do zárubní s těsněním. Do spodní hrany dveří je zafrézována padací těsnící lišta, která je připevněna vruty a dá se kdykoliv demontovat. Postup montáže je stejný jako u požárních dveří.

Na závěr je nutno provést seřízení padací lišty: -pomocí plastového trnu na závěsové straně dveří je padací lištu možno seředit (max. +10 mm), přičemž spodní hrana těsnění padací lišty musí dosedat po celé své délce na hotovou podlahu. Po provedení montáže je nutné provést vizuální kontrolu těsnosti dveří.

Návody na montáž jsou ke stažení na <http://www.javab.cz/ke-stazeni>

[4] NÁVOD NA KONTROLU, ÚDRŽBU, OBSLUHU A OPRAVU

ÚDRŽBA POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU

Požární dveře (pokud nejsou včetně požární zárubně) musí být osazeny do požární zárubně schváleného typu s uvedenou požární odolností. Vzdušná vlhkost nesmí přesahovat 50 %.

Podle vyhlášky je nutno minimálně jednou ročně provádět vizuální kontrolu požárního uzávěru včetně jeho doplňků (vrchního kování, samozavírače, požárního obvodového těsnění, padací lišty). V případě mechanického poškození nebo netěsnosti uzávěru je nutné takové vady ihned odstranit.

Se dveřmi zacházejte opatrně, zejména jim škodí zavírání rázem s použitím síly. Dveřní křídla