

# Prohlášení o shodě

## č. 03/2019

**podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.**

### Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: Jaroslav Berka – JAVAB  
Sídlo: Stavbařů 34, 586 01 Jihlava  
Místo výroby: Hruškové dvory č.p. 128 a U Hlavního nádraží 15, 586 01 Jihlava  
IČ: 12428809

### jako výrobce výrobku

název: **Požární uzávěr**

**Dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlové, typ MR 150 – dveřní křídla otočná, plná, hladká, s polodrážkou, osazená v ocelové zárubni**

**Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, typ MR 150 – dveřní křídlo otočné, plné, hladké, s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni**

### Požární odolnost:

**E 45-C0 / EI<sub>1</sub> 15-C0/ EI<sub>2</sub> 45-C0/ EW 30-C0 – tepelné namáhání z obou stran**

**E 45-C0 / EI<sub>1</sub> 45-C0/ EI<sub>2</sub> 45-C0/ EW 30-C0 – tepelné namáhání ze strany závěsů**

### Popis a určení funkce výrobku:

Dveře vnitřní (vstupní do bytu) s požární odolností – plné, uzavírající průchodní otvory ve vnitřních stěnách. Dveře plní funkci požárního uzávěru, který brání šíření plamene po určenou dobu. Mohou plnit i funkce tepelně izolační, zvukově izolační apod.

### Prohlašuji a potvrzuji, že

- A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:  
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:  
§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- D. Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 212, Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. AO212/PC5/2018/0182/Z a Certifikát č. AO212/C5/2018/0182/Z ze dne 01.10.2018.
- E. Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2, ČSN EN 16034, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. STO-2018-0191/Z, vydanému CSI a.s., pracoviště Zlín dne 01.10.2018.

Jihlava, 01.01.2019

Jaroslav Berka, JAVAB, majitel